

## COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

### VOUS POSSÉDEZ UN ÉCHANGEUR D'AIR DE MARQUE VENMAR?

**Rouyn-Noranda, le 31 octobre 2011** – Le Service de la sécurité incendie de Rouyn-Noranda désire informer la population que l'entreprise *Venmar ventilation inc.* a récemment rendu public un avis indiquant que certains de ses échangeurs d'air avec ou sans récupérateur de chaleur, peuvent présenter un risque potentiel d'incendie en raison notamment d'une surchauffe du moteur.

Différents modèles d'échangeurs d'air produits par l'entreprise entre 1983 et 2001 et entre les mois d'octobre 2006 et août 2007 sont ciblés.

La Ville de Rouyn-Noranda recommande donc à tous les propriétaires d'échangeur d'air de marque Venmar de consulter la liste des modèles les plus à risque. Si le numéro de référence de l'appareil figure sur cette liste, l'entreprise demande d'éteindre le dispositif, le débrancher et de communiquer avec elle de l'une des 3 façons suivantes :

- ✓ En visitant son site internet au [www.venmar.ca](http://www.venmar.ca)
- ✓ Par téléphone au : 1-866-441-4645
- ✓ Par la poste à : Programme d'amélioration de la sécurité :  
550, boulevard Lemire, Drummondville, QC, Canada, J2C 7W9

Nous vous invitons à visiter le lien Internet afin de consulter la liste des modèles visés émise par l'entreprise dans la section « programme d'amélioration de la sécurité ».

- 30 -

Source : Joanne Duquette, Lieutenant en prévention  
Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda  
Téléphone : 819 797-7124


# VÉRIFIEZ SI VOTRE APPAREIL est touché par ce Programme d'Amélioration de la Sécurité

## LISTE DES MODÈLES VISÉS

MARQUE	MODÈLE
VENMAR	AEXX, EARC, 1XX, 30X, 4XXXX, 40X
FLAIR	30, 30XX, 55, 55XX, 85115
VANEE	10, 1XX, 100X, 20, 20XX, 30XX, 90, 4XXXX, 16016XX
NUTONE	NUTR130
PAYNE	VXXXXXXXXXX
CARRIER	ERVXXXXXXXX, HRVXXXXXXXX, VXXXXXXXXXX
BRYANT	ERVXXXXXXXX, HRVXXXXXXXX, VXXXXXXXXXX
YORK	5263554XXXX
RUUD	84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200
VENMAR AVS	1.X, 2.X, 30XX, 55XX, 4XXXX, 4XXXXX, 16016XX, C32042
GUARDIAN BY BROAN	100X, 200X, ERVXXXXX, HRVXXXX
SEARS	OPTIMUM
DAY & NIGHT	VXXXXXXXXXX
CONFORMAX	300, 350, 400
WEATHERKING	84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200
HEIL	HEILXXXXX
RHEEM	84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200
PROTECH	84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200

Le caractère **X** utilisé dans les numéros de modèles peut représenter une **lettre** ou un **nombre**.

Les numéros de série sont situés sur une étiquette de couleur argent ou noir, placée sur le panneau de côté de votre échangeur d'air.



### Comment lire l'étiquette?

- A** Le **numéro de modèle** se situe sous le premier code-barres.
- B** Le **numéro de série** se trouve sous le deuxième code-barres. Les 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> caractères indiquent l'année de production. Les 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> caractères indiquent le mois de production.

MOIS DE PRODUCTION

9R46070306789